

Bieteradresse:



Anlage 1: Verbindliche Angebotszusammenstellung: (vom Bieter vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und den Angebotsunterlagen beizufügen)

**Lieferung von Eisendreichlorid im Straßentankwagen je ca. 24 t
frei Zentralklärwerk Sylt, Süderinge 2, 25980 Sylt / OT Westerland
Lieferzeitraum 01.01.2022 – 31.12.2022 innerhalb von 10 Tagen nach Abruf**

	Mindestanforderung	Werte des angebotenen Produktes
Dichte [g/l]	-	
pH-Wert	-	
Fe [%]	> 13	
FeCl [%]	>38	
	[mg/mol WS]	[mg/mol WS]
Blei (Pb) [mg/mol WS]	< 15	
Cadmium (Cd) [mg/mol WS]	< 0,2	
Chrom (Cr) [mg/mol WS]	< 15	
Kupfer (Cu) [mg/mol WS]	< 15	
Nickel (Ni) [mg/mol WS]	< 20	
Quecksilber (Hg) [mg/mol WS]	< 0,15	
Zink (Zn) [mg/mol WS]	< 50	
AOX [mg/mol WS]	< 5	

Mit diesem Angebot muss als Anlage eingereicht werden:
Sicherheitsdatenblatt gemäß REACH-Standard

Uns ist als Bieter bewusst, dass die Nichterfüllung der Forderungen nicht heilbar ist und zwingend zum Ausschluss des Angebotes führt.

	Einzelpreis in EUR/t	Gesamtpreis in EUR
150 t Eisendreichlorid		
zuzüglich 19% Mehrwertsteuer		
Summe		

Ort, Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift